INTERVENTO 6–15

IMPIANTO ILLUMINAZIONE ESTERNA DI EMERGENZA E INSTALLAZIONE PLAFONIERE NEL PALCOSCENICO



- pozzetto in PVC ESISTENTE misure 20x20
- apparecchio illuminante ESISTENTE tipo Disano mod. faro2 led
- linea in cavo interrato ESISTENTE FG70R 3x2,5mmq dentro cavidotto ø63mm
- linea in cavo a parete e/o interrato tipo FTG10 2X4mmq
- UPS — pulsante manuale di sgancio emergenza linee UPS
- G.E. — pulsante manuale di sgancio emergenza linee gruppo elettrogeno
- UPS — UPS da collegarsi alla linea illuminazione esterna led faro nel Q.G.
- proiettore da incasso in controsoffitto 2x26w
- proiettore da incasso in controsoffitto 2x26w con funzionamento in emergenza
- proiettore da soffitto o traliccio 2x50w orientabile
- R — termoventilatore con timer e spina 16A 230v
- scatola di derivazione elettrica IP55 installata ad altezza h=2,3m

proiettore led 50W

UPS mis.160x402x319mm

cabinet batterie 319x160x402

* l'UPS e il cabinet batterie sarà installato all'interno di un armadietto in lamiera verniciata con chiusura a chiave, in posizione adiacente al QG

PIANTA A QUOTA 1.00 mt.

SCHEMA COLLEGAMENTO LINEE IMPIANTO EVACUAZIONE VOCALE



INTERVENTO 9



PIANTA A QUOTA 7.50 mt.



base microfonica

diffusore 6W a parete

diffusore 10–12w da incasso

centrale EVAC

COMUNE DI SANT'ANDREA FRIUS
(Provincia di Cagliari)

LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DEL TEATRO COMUNALE

"PROGETTO ESECUTIVO"

TAVOLA	SCALA	DATA	AGGIORNAMENTO
2	1:100	FEBBRAIO 2017	

IMPIANTO ILLUMINAZIONE ESTRENA E IMPIANTO ALLARME VOCALE

IL PROGETTISTA
Dott. Ing. Ignazio Garau

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

PLANIMETRIA DISTRIBUZIONE DEI CONDOTTI ESISTENTI